

**MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
**OKRESNÉ RIADITELSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU**  
**V LUČENCI**

Novomeského 3, 984 03 Lučenec

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
ORHZ-LC1-366/2021

Vybavuje  
mjr. Ing. Peter Juríček

Lučenec  
6.10.2021

Vec

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia - usmernenie


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ) Vám zasiela reláciu do miestneho rozhlasu o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri prevádzkovaní palivového spotrebiča, používania komína a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Reláciu Vás žiadame odvysielat' v miestnom rozhlase niekoľkokrát najmä v čase pracovného voľna a zverejnením informácie (článku) a taktiež informatívneho plagátu na úradnej tabuli, resp. na webových stránkach. Zároveň Vás žiadame aby ste tieto informácie poskytli všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti (školy, kluby dôchodcov, zariadeniach sociálnych služieb ...).

OR HaZZ Vás žiada o zvýšenie počtu vykonávaných preventívnych protipožiarňch kontrol obcou. V tomto období smerovanie kontrol zamerať najmä na dodržiavanie podmienok protipožiarňch bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, zariadenia ústredného vykurovania, používania komína a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Prílohy

- Relácia do miestneho rozhlasu

OKRESNÉ RIADITELSTVO  
Hasičského a záchranného zboru  
v Lučenci  
L. Novomeského 3  
984 01 Lučenec

  
pplk. Ing. Peter Petráš  
riaditeľ

Telefón

++421/47 561 62 61

Fax

++421/47 561 62 59

E-mail

Peter.juricek@muv.sk

Internet

www.muv.sk

IČO

00151866



## Vykurovacía sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacía sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. **Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?**

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
  - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
    - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
    - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
    - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
  - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
    - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
    - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
  - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

**„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite opláti a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“**